

강좌명	[E 2217] 소방설비기사 필기(전기)→ [소방설비기사]소방전기시설의 구조 및 원리		
범위	13차시 자동화재속보설비 및 가스누설경보설비(5분 20초~)		
교재	[ISBN 266] 핵심 소방전기시설의 구조 및 원리→ p70		
참고 이미지			
<div>㉠ 조작스위치는 바닥으로부터 0.8[m] 이상 1.5[m] 이하의 높이에 설치하고, <u>보기 쉬운 곳에 스위치임을 표시한 표지를 할 것</u></div>			
오류		수정	
~보기 쉬운 곳에 스위치임을 표시한 표지를 할 것		삭제	