

강좌명	[E 2990] [산업안전지도사]2차/3차대비 문제풀이(전기안전)
범위	3차시 감전보호 문제풀이 01~10번(28분 20초~)
교재	[ISBN -] 산업안전지도사 2차·3차대비(전기안전)→ p28
참고 이미지	
오류	수정
MSDS란	보호접지

강좌명	[E 2990] [산업안전지도사]2차/3차대비 문제풀이(전기안전)
범위	4차시 감전보호 문제풀이 11~17번(2분 32초~)
교재	[ISBN -] 산업안전지도사 2차·3차대비(전기안전)→ p32
참고 이미지	
<p>(2) 절연저항 측정</p> <p>① 측정계기 : 500[V] megger</p> <p>② 측정기준 값 : 5[mΩ] 이상</p>	
오류	수정
5[mΩ]	5[MΩ]